



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Ufficio D'Ambito di Bergamo
Cod. amm.: udapb
Cod. AOO: 0
Cod. registro: 1
Protocollo num: 0001414
Data Protocollo: 02/03/2026

Gestione del Territorio

- Servizio II Lavori Pubblici e Manutenzioni

Spett.le

UFFICIO D'AMBITO DI BERGAMO

Oggetto: Conferenza di Servizi – Proposta di deroga alla Zona di Rispetto (ZdR) pozzo idropotabile via delle Groane – Comune di Bagnatica

In riferimento al ns protocollo 1382/2026 relativo alla comunicazione di avvio del procedimento e indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata modalità asincrona, relativa alla proposta di deroga alla Zona di Rispetto (ZdR) della derivazione di acque sotterranee a mezzo del pozzo ad uso idropotabile ubicato in via delle Groane in Comune di Bagnatica si comunica quanto segue.

Il Comune di Bagnatica, effettuate le verifiche di competenza in merito alla compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti, non rileva elementi ostativi alla modifica della Zona di Rispetto proposta.

Si precisa che l'aggiornamento della Tavola dei Vincoli del PGT recepirà la nuova perimetrazione della ZdR in occasione della prossima variante al Piano di Governo del Territorio.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Arch. Musto Irma

Documento firmato digitalmente

IRMA
MUSTO
02.03.2026
10:02:11
GMT+01:00



Orari di ricevimento al pubblico:
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30

Piazza Libertà 1 – Medaglia d'oro Padre Brevi -
24060 Bagnatica (BG)
Tel. : 035-689565,035-689562,035-689568
Fax. : 035 689564

Spett. **Ufficio d'Ambito di Bergamo**

Via A. Moretti (piazza Veronelli)

n. 34 – 24121 BERGAMO

Pec: info@pec.atobergamo.it

Oggetto: L.R. 26 del 12/12/2003 – Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata modalità asincrona per la proposta di deroga alla zona di rispetto (ZDR) della derivazione di acque sotterranee a mezzo del pozzo ad uso Idropotabile ubicato in via Delle Groane in comune di Bagnatica.

Vista la convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2 legge n. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/90 pervenuta in data 3/02/2026 Prot. ATS N.313690 per la ridelimitazione della zona di rispetto del pozzo ad uso potabile di Via delle Groane in Comune di Bagnatica (BG);

Preso visione della documentazione presentata a corredo dell'istanza disponibile al seguente link: <https://we.tl/t-UuwSzqrUHK>

Valutato che trattasi di pozzo esistente realizzato nel 1979 situato in una zona prevalentemente industriale a ovest del Comune di Bagnatica, in corrispondenza del limite comunale con il Comune di Seriate e della località Cassinone, tutt'oggi utilizzato dall'ente gestore Uniacque spa per l'approvvigionamento del comune di Bagnatica e Loc. Cassinone nel Comune di Seriate;

Valutato che la modifica della fascia di rispetto è supportata dallo studio idrogeologico redatto dal Dott. Geologo Paolo Grimaldi in conformità DGR 27 giugno 1996 n. 6/15137 "Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano";

Considerato che lo studio, propone una delimitazione della zona di rispetto mediante l'individuazione di una fascia di rispetto con criterio cronologico (o criterio del tempo di sicurezza), applicabile in caso di acquifero vulnerabile, a tale scopo al fine di simulare la situazione piezometrica e le modificazioni del flusso idrico sotterraneo, sono stati utilizzati diversi software;

Valutato che la nuova fascia di rispetto è stata determinata quale involucro dei punti isocroni circostanti il pozzo dal quale l'acqua impiega un determinato "tempo di sicurezza" per raggiungere il punto di captazione e che il valore del tempo di sicurezza utilizzato nei calcoli, funzione dell'intervallo di tempo necessario per poter segnalare l'arrivo di un inquinante all'opera di captazione e attivare interventi di risanamento e/o approvvigionamento alternativo, è stato assunto pari a 60 giorni in conformità DGR 27 giugno 1996 n. 6/15137;

Considerato che all'interno della fascia di rispetto dei 200 mt. individuabile con il criterio geometrico (area circolare avente 200 metri di raggio attorno al punto di ubicazione del pozzo), sono presenti destinazioni d'uso di cui all'articolo 94 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con riferimento al distributore di carburante posto in corrispondenza di Via Cassinone, 11 – Comune di Seriate, mentre all'interno della nuova fascia di rispetto non si rileva la presenza di centri di pericolo, né la presenza di cave (le due aree di cave presenti in zona sono collocate ad una distanza maggiore di 200 mt rispetto al pozzo)

Vista la deliberazione del C.I. del 04 febbraio 1977 ed il D.M. 26 marzo 1991;
Visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33;

SI ESPRIME

Parere favorevole alla modifica della fascia di rispetto del pozzo ad uso idropotabile ubicato in via Delle Groane in comune di Bagnatica.

Distinti saluti.

Il Direttore
SC Igiene Alimenti e Nutrizione
Dr.ssa Stefania Ongaro

documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti ATS in conformità alle vigenti disposizioni (D.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative)

Responsabile del procedimento:
Funzionario referente:

Dr.ssa Stefania Ongaro – Direttore SC Igiene Alimenti e Nutrizione
Matteo Cremaschi - Tecnico della Prevenzione
Area Territoriale Bergamo Est - ☎-035 035385332 e-mail: matteo.cremaschi@ats-bg.it

Bergamo, 18 marzo 2026
Prot. n. 6629/26 – 0052 - ST/nv

Spettabile
UFFICIO D'AMBITO DI BERGAMO
ino@pec.atobergamo.it

e, p.c., Spettabile
COMUNE DI BAGNATICA
info@pec.comune.bagnatica.bg.it

OGGETTO: Riscontro alla richiesta di espressione di parere in merito all'istanza di variazione della Zona di Rispetto (ZdR) della derivazione di acque sotterranee tramite pozzo ad uso potabile in Comune di Bagnatica (BG)

Ci riferiamo alla Vostra comunicazione datata 02/02/2026, registrata al protocollo n. 760 e pervenuta via PEC, relativa alla pratica in oggetto, la cui documentazione tecnica è stata predisposta dallo Studio Eurogeo di Bergamo e successivamente integrata dal Dott. Paolo Grimaldi – Studio Ambiente e Geologia (Rel. 143_2025).

Si prende pertanto atto, della proposta di ridelimitazione della fascia di rispetto così come proposta nello studio idrogeologico indicato.

Ricordiamo che ogni onere e costo relativo alla predisposizione della documentazione a supporto della suddetta istanza, compresi quelli relativi all'attuazione di eventuali prescrizioni rilasciate dagli Enti interessati dal procedimento in sede di istruttoria dell'istanza o da attuarsi successivamente al rilascio del provvedimento, dovranno essere sostenuti dai proponenti della ridelimitazione.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per UniAcque S.p.A.

Ing. Nicola VEGINI

Responsabile Ufficio Servizi Tecnici, Patrimonio e SIT

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

Referente: geol. Giacomo Panza
Via delle Canovine, 21 – 24126 BERGAMO
Tel. 035.3070638



Firmato digitalmente da:
Vegini Nicola
Firmato il 18/03/2026 17:27
Seriale Certificato: 4011253
Valido dal 15/11/2024 al 15/11/2027
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188